

**מכרז פומבי מס' 12/2018 לביצוע עבודות בניוי והקמה של מרכז טיפול ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים - "מארג מבואות החרמון" תשובות הבהרה**

1. במשרדי האשכול התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ותשובות האשכול -

מס"ד	שאלה	תשובה
1	מבקש פרטים*חתך +מפרט למדרגות פנים וחוף, אבן דולומיטי לבן .	רצ"ב פרט מדרגות. חיפוי המדרגות יבוצעו מאבן דולומיט לבנה, כמפורט בהוראות המכרז ובכתב הכמויות. הקבלן הזוכה יציג דוגמאות מן אבן הדולומיט הלבנה המוצעת על ידו למזמין, והמזמין יבחר מבין הדוגמאות את האפשרות המועדפת.
2	בסעיף-02.06.0016-לוחות פולסטירן בכתב כמויות הוגדר F15 ובמפרט F30. לאיזה סוג להתייחס ?	סעיף 02.06.0016 פוליסטירן קשיח P30.
3	סעיף 02.06.004--לוחות פולסטירן מוקצף -לא הוגדר הסוג.	סעיף 02.06.004 פוליסטירן קשיח P30.
4	סעיף 02.06.005 --כנ"ל	סעיף 02.06.005 פוליסטירן קשיח P30.
5	סעיף 02.06.006 --כנ"ל	סעיף 02.06.006 פוליסטירן קשיח P30.
6	סעיף 40.06.0130 --אבן שכבות בכתב כמויות הוגדר 8 ס"מ ובפרטים פ-12 15 ס"מ. לאיזה עובי להתייחס?	יש לבצע אבן שכבות בעובי מינימלי של 8 ס"מ כאבן צד לשבילי האספלט. אבן הגן תהיה בגובה הריצוף או מוגבהת ממנו ב- 10 ס"מ, בהתאם לתכנית נגישות.
7	סעיף 40.07.0040-- אין פרט עקרוני ופריסה לקיר בטון מזויין והערכה למשקל הזיון	רצ"ב פרט חיפוי קירות פיתוח וקירות מבנה.

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

<p>גוש חלב</p> <p>הגליל העליון</p> <p>גולן</p> <p>טובה זנגריה</p> <p>יסוד המעלה</p> <p>מרום הגליל</p>	<p>קירות הפיתוח בפרויקט הם קירות בטון מחופים באבן (ראו פרט 11 וסעיפי חיפוי 40.08.0100, 40.08.0110 בכתב הכמויות).</p> <p>משקל הזיון יימדד בנפרד בסעיף הזיון בכתב הכמויות.</p>		
<p>מבואות החרמון</p> <p>חצור הגלילית</p> <p>מגדל שמס</p> <p>קרית שמונה</p> <p>בוקעתא</p> <p>מטולה</p>	<p>עובי רצפת הבטון – 15 ס"מ.</p> <p>המצע נמדד בסעיף המצע בנפרד.</p> <p>הזיון נמדד בנפרד בסעיף ברזל זיון שבכתב הכמויות.</p>	<p>8 סעיף 40.07.0050 ---מה עובי הריצפה בטון וכמות הזיון עבור דק והאם המצעים כלולים במחיר?</p>	
<p>קצרין</p> <p>צפת</p> <p>עין קיניה</p> <p>מסעדה</p> <p>עג'ר</p> <p>ראש פינה</p>	<p>מתקן אפניים לפי דגם 'ספירלה' של שחם אריכא או ש"ע.</p>	<p>9 סעיף 40.08.0130----חסר פרט למתקן אופנאים</p>	
	<p>ראו תשובה בהודעת שינוי תנאי סף המצ"ב.</p>	<p>10 מבדיקת תנאי הסף סעיף 4.3 רשום " בין השנים 2010-2017 המציע השלים לכל הפחות 2 פרויקטים "</p> <p>נא אישורכם להרחיב שנות הניסיון בסעיף הנ"ל, כך שיהיו בין השנים 2010 עד 2018 שהעבודה בגינם הסתיימה וטופס 4 הונפק לפני הגשת המכרז</p>	
	<p>לוטה כתב כמויות (מלא) בפורמט excel.</p> <p>מובהר ומודגש, כי הקובץ מועבר לבקשת המשתתפים בלבד. אין להגיש הצעה ע"ג הקובץ המצ"ב. ההגשה תבוצע בהתאם להוראות המכרז על גבי בינארית בצירוף עותק קשיח.</p>	<p>11 נשמח אם תוכל להעביר אלינו (במידה ואפשרי) את כתב הכמויות בקובץ אקסל ומפרט.</p>	
	<p>הבקשה נדחית. אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות.</p>	<p>12 האם ניתן לדחות מועד הגשת הצעת מחיר למכרז?</p>	

13	מבוקש לשנות את תנאי הסף ואת אופן הניקוד של ההצעה הזוכה.	הבקשה נדחית, בשים לב לשינוי תנאי הסף כאמור בהודעה המצ"ב.
----	---	--

2. הודעות ההבהרה מטעם האשכול מחייבות את המציעים.

3. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.

4. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

5. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

בברכה,  
נורית צור רבינו, מנכ"לית

### אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה מכרז פומבי 12/2018 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_